

Leistungserklärung
Gemäß Bauprodukte-Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Nr. 1772-140092

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Gira Rauchwarnmelder Basic Q (1145 02)
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Batteriebetriebener Heim-Rauchwarnmelder, Brandschutz.
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, Elektro-Installations-Systeme, Industriegebiet Mermbach, Dahlienstraße, 42477 Radevormwald, Deutschland
4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffen
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1
6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 14604:2005/AC:2008

Hat notifizierte Prüfungsstelle die Prüfung nach dem System 1 vorgenommen und folgendes ausgestellt: 1772-CPR-140092/01

7. Erklärte Leistung

Alle Anforderungen einschließlich aller wesentlichen Merkmale und der entsprechenden Leistungen für den im Punkt 2 oben angegebenen vorgesehenen Verwendungszweck, oder die vorgesehenen Verwendungszwecke wurden bestimmt, wie in den in der nachfolgenden Tabelle genannten Harmonisierten Europäischen Norm(en).

Wesentliche Merkmale	Leistung¹⁾²⁾³⁾	Harmonisierte technische Spezifikation
Übereinstimmung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Individuelle Warnanzeige	BESTANDEN	EN 14604:2005
Netz-Betriebsanzeige	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Anschluss externer Nebeneinrichtungen	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Kalibriereinrichtung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Vom Benutzer auswechselbare Teile	BESTANDEN	EN 14604:2005
Hauptenergieversorgung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Zusatzstromversorgung	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Anforderungen an die elektrische Sicherheit	BESTANDEN	EN 14604:2005
Einrichtung zur Durchführung regelmäßiger Prüfungen	BESTANDEN	EN 14604:2005
Anschlussklemmen für externe Leitungen	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Signale des Rauchwarnmelders	BESTANDEN	EN 14604:2005
Batterieausbauanzeige	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Batterieanschlüsse	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Batteriekapazität	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern	BESTANDEN	EN 14604:2005
Zusätzliche Anforderungen an die Ausführung von softwaregesteuerten Rauchwarnmeldern	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Kennzeichnung und technische Dokumentation	BESTANDEN	EN 14604:2005
Wiederholbarkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005
Richtungsabhängigkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005
Ausgangsansprechempfindlichkeit (Ansprechschwellwerte vor der Umweltprüfung)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Luftbewegung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Blendprüfung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Trockene Wärme	BESTANDEN	EN 14604:2005
Kälte (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Feuchte Wärme (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schwefeldioxid (SO ₂)-Korrosion (Dauerprüfung)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schlag (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schwingen (in Betrieb)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schwingen (Dauerprüfung)	BESTANDEN	EN 14604:2005
Abfall und kurzzeitige Ausfälle der Versorgungsspannung	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Entladung statischer Elektrizität	BESTANDEN	EN 14604:2005

Abgestrahlte elektromagnetische Felder	BESTANDEN	EN 14604:2005
Leitungsgeführte Störgröße, induziert durch Felder	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Schnelle transiente Störgrößen/Bursts	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Langsame energiereiche Stoßspannung	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Brandansprechempfindlichkeit	BESTANDEN	EN 14604:2005
Batteriestörungsmeldung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Schallemission	BESTANDEN	EN 14604:2005
Dauerhaftigkeit des Signalgebers	BESTANDEN	EN 14604:2005
Vernetzungsfähige Rauchwarnmelder	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Alarmstummschalteinrichtung	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Schwankungen der Versorgungsspannung	BESTANDEN	EN 14604:2005
Polaritätsumkehr	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Zusatzstromversorgung	Nicht zutreffend	EN 14604:2005
Elektrische Sicherheit	BESTANDEN	EN 14604:2005
Bewohnbare Freizeitfahrzeuge	BESTANDEN	EN 14604:2005
<p>1) "NPD" theoretisch möglich, außer für Dauerhaftigkeit von Merkmalen mit erklärter Leistung</p> <p>2) "nicht zutreffend" für Bauteile, auf die die Anforderung nicht anwendbar ist</p> <p>3) Die Liste der Optionen mit Anforderungen wird im Zertifikat der Leistungsbeständigkeit getrennt von der Tabelle der Leistungen aufgeführt</p>		

8. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

D. Girsiepen

Geschäftsführer

.....
(Name und Funktion)

Radevormwald, der 07.03.2016

.....
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
(Unterschrift)

Ergänzende Informationen

Zusätzlich berücksichtigt: vfdb 14/01:2010:05